

RWiK-V.7033.13.2020

Nowe Brzesko, dn. 19.11.2020 r.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Proszowicach  
ul. Adama Grzymały-Siedleckiego 2  
32-100 Proszowice**

**Dotyczy: informacji o podjętych działaniach naprawczych w związku ze stwierdzonym przekroczeniem parametru mikrobiologicznego w pobranej do badania próbce wody w Szkole Podstawowej w Sierosławicach.**

Urząd Gminy i Miasta Nowe Brzesko informuje, że w związku ze stwierdzonym przekroczeniem parametru mikrobiologicznego w pobranej w dniu 17.11.2020 r. w Szkole Podstawowej w Sierosławicach próbce wody z wodociągu gminnego (sprawozdanie cząstkowe z badań nr LW/2772-1/NS/2020 z dn. 18.11.2020 r.) oraz w odniesieniu do wydanej decyzji nr 30/2020 z dn. 18.11.2020 r. podjęte zostały następujące działania naprawcze i informacyjne:

- w dniu 18.11.2020 r., niezwłocznie po otrzymaniu informacji o stwierdzonym przekroczeniu parametru mikrobiologicznego, sieć i urządzenia wodociągowe poddane zostały dezynfekcji poprzez chlorowanie,
- przepłukane zostały filtry w Stacji Uzdatniania Wody w Nowym Brzesku,
- w dniu 19.11.2020 r. przepłukana została sieć wodociągowa,
- zlecony został pobór próbek wody do ponownej analizy (planowany pobór próbek w dniu 20.11.2020 r.),
- na stronie internetowej Gminy i Miasta Nowe Brzesko zamieszczona została informacja dla mieszkańców gminy o warunkowej przydatności wody do spożycia oraz komunikat nr 26/2020 PPIS w Proszowicach,
- poprzez stronę internetową Gminy i Miasta Nowe Brzesko mieszkańcy zostaną poinformowani o przeprowadzonych działaniach naprawczych i ich wynikach.

Działania naprawcze prowadzone są w sposób ciągły od momentu otrzymania informacji o stwierdzonym przekroczeniu parametru mikrobiologicznego i zakończą się w dniu dzisiejszym, tj. 19.11.2020 r. w godzinach popołudniowych. W dniu 20.11.2020 r. zostaną pobrane próbki wody z gminnej sieci wodociągowej i przekazane do analizy akredytowanemu laboratorium. Badania jakości wody wykonane zostaną w zakresie wymagań i parametrów zgodnym z częścią A i C tabela nr 1 i 2 załącznika nr 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 r., poz. 2294). Wyniki badań zostaną przedłożone Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Proszowicach niezwłocznie po ich otrzymaniu.

*Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Brzesko*  
*K. Madejski*  
*mgr Krzysztof Madejski*

Otrzymują:

1. Adresat
2. Aa.