



**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W PROSZOWICACH**

Proszowice, dnia <sup>18</sup>.....11.2020r.

**KOMUNIKAT nr 26/2020**

**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Proszowicach  
o stwierdzeniu warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi  
pochodzącej z wodociągu publicznego Nowe Brzesko zaopatrującego w wodę  
miejscowości gminy Nowe Brzesko: Nowe Brzesko, Hebdów, Śmiłowice,  
Sierosławice, Gruszów, Kuchary, Pławowice, Majkowice, Mniszów, Mniszów-  
Kolonja, Szpitary, Grębocin**

w dniu 18 listopada 2020 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Proszowicach wszczął postępowanie administracyjne w sprawie kwestionowanej jakości wody w wodociągu publicznym Nowe Brzesko zaopatrującego w wodę miejscowości gminy Nowe Brzesko ze względu na przekroczenia parametru wskaźnikowego mikrobiologicznego.

Przekroczenie parametru mikrobiologicznego dotyczy najbardziej prawdopodobnej liczby bakterii grupy coli, która wynosi:

- wodociąg publiczny Nowe Brzesko, Szkoła Podstawowa Sierosławice, 32-120 Nowe Brzesko
- 3 NPL/100ml przy jednoczesnym wykluczeniu najbardziej prawdopodobnej liczby bakterii Escherichia coli.

Woda do spożycia przez ludzi oraz do celów higienicznych wymaga przegotowania

Woda z przedmiotowego ujęcia może być używana do celów gospodarczo-sanitarnych takich jak: spłukiwanie toalet, sprzątanie pomieszczeń w domostwach, podlewanie kwiatów, pranie ubrań, mycie naczyń w zmywarkach itp.



Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny w Proszowicach  
*Katarzyna Bandota*  
mgr inż. Katarzyna Bandota

Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.